

TVE 25 S

DE			
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	61,07	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	34,10	W
Serviceverhältnis	SV	1,79	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,15	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	2,54	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

EN			
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	61,07	m³/min
Fan power input	P	34,10	W
Service value	SV	1,79	(m³/min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0,15	W
Fan sound power level	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximum air velocity	c	2,54	m/s
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

FR			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	61,07	m³/min
Puissance absorbée	P	34,10	W
Valeur de service	SV	1,79	(m³/min)/W
Consommation d'électricité en mode «veille»	P _{SB}	0,15	W
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	54,71	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	2,54	m/s
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879:2019		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

IT			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	61,07	m³/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	34,10	W
Valori di esercizio	SV	1,79	(m³/min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P _{SB}	0,15	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	54,71	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	2,54	m/s
Norme di misura per il valore di esercizio	EN IEC 60879:2019		
Referente per ulteriori informazioni	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

TVE 25 S

NL			
Omschrijving	Symbol	Waarde	Eenheid
Maximaal ventilatordebiet	F	61,07	m³/min
Opgenomen vermogen	P	34,10	W
Bedrijfswaarde	SV	1,79	(m³/min)/W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P _{SB}	0,15	W
Geluidsvermogensniveau van de ventilator	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	c	2,54	m/s
Meetnorm voor bedrijfswaarde	EN IEC 60879:2019		
Contactgegevens voor nadere informatie	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

PL			
Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	61,07	m³/min
Moc wentylatora	P	34,10	W
Wartość eksploatacyjna	SV	1,79	(m³/min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P _{SB}	0,15	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	2,54	m/s
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN IEC 60879:2019		
Dodatkowych informacji udzielają	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

ES			
Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	61,07	m³/min
Potencia utilizada por el ventilador	P	34,10	W
Valor de servicio	SV	1,79	(m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,15	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	54,71	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2,54	m/s
Norma de medición del valor de servicio	EN IEC 60879:2019		
Datos de las personas de contacto para obtener más información	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

DA			
Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Maksimal ventilatorluftstrøm	F	61,07	m³/min
Ventilatorens effektoptag	P	34,10	W
Nytteværdi	SV	1,79	(m³/min)/W
Elforbrug i standbytilstand	P _{SB}	0,15	W
Ventilatorlydeffektniveau	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maksimal luft hastighed	c	2,54	m/s
Målestandard for nytteværdi	EN IEC 60879:2019		
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

TVE 25 S

FI			
Kuvaus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	61,07	m³/min
Tuulettimen ottoteho	P	34,10	W
Käyttöarvo	SV	1,79	(m³/min)/W
Tehonkulutus valmiustilassa	P _{SB}	0,15	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	54,71	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	2,54	m/s
Käyttöarvon mittausstandardi	EN IEC 60879:2019		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

PT			
Designação	Símbolo	Valor	Unidade
Débito máximo do ventilador	F	61,07	m³/min
Potência absorvida do ventilador	P	34,10	W
Valor de serviço	SV	1,79	(m³/min)/W
Consumo energético em modo espera	P _{SB}	0,15	W
Nível de potência sonora do ventilador	L _{WA}	54,71	dB(A)
Velocidade máxima do ar	c	2,54	m/s
Norma de medição para o valor de serviço	EN IEC 60879:2019		
Elementos de contacto para mais informações:	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

RO			
Descriere	Simbol	Valoare	Unitate
Debitul maxim al ventilatorului	F	61,07	m³/min
Puterea de intrare a ventilatorului	P	34,10	W
Valoarea de uz	SV	1,79	(m³/min)/W
Consumul de putere în modul standby	P _{SB}	0,15	W
Nivelul de putere acustică al ventilatorului	L _{WA}	54,71	dB(A)
Viteza maximă a aerului	c	2,54	m/s
Standardul de măsurare pentru valoarea de uz	EN IEC 60879:2019		
Datele de contact pentru informații suplimentare	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

SV			
Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Fläktens högsta flödeshastighet	F	61,07	m³/min
Fläktens ineffekt	P	34,10	W
Driftsvärde	SV	1,79	(m³/min)/W
Effektförbrukning i standbyläge	P _{SB}	0,15	W
Fläktens ljudeffektnivå	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximal lufthastighet	c	2,54	m/s
Standard som använts för mätning av driftsvärde	EN IEC 60879:2019		
Kontaktuppgifter för att få mer information	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

TVE 25 S

CS			
Popis	Označení	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	61,07	m ³ /min
Příkon ventilátoru	P	34,10	W
Provozní hodnota	SV	1,79	(m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{SB}	0,15	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	c	2,54	m/s
Norma pro měření provozní hodnoty	EN IEC 60879:2019		
Kontaktní osoby, které poskytnou další informace	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		

HU			
Leírás	Jel	Érték	Mértékegység
Maximális ventilátor-légtömegáram	F	61,07	m ³ /min
A ventilátor bemeneti elektromos teljesítménye	P	34,10	W
Üzemérték	SV	1,79	(m ³ /min)/W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	P _{SB}	0,15	W
A ventilátor hangteljesítményszintje	L _{WA}	54,71	dB(A)
Legnagyobb légsebesség	c	2,54	m/s
Az üzemérték méréséhez alkalmazott szabvány	EN IEC 60879:2019		
Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com		